

AVVISO RISULTATI

Oggetto: Affidamento diretto per lavori di sostituzione della nastropressa, nonché delle attività Meccaniche, elettriche ed edili atte all'installazione della centrifuga presso l'impianto ex Cosilam di Villa Santa Lucia

CIG : 9171323F26

- 1. Stazione Appaltante:** aea SpA, Direzione e Uffici Amministrativi in Via dell'Elettronica, snc 02100 Rieti - NUTS ITI 4 - tel. 0746/202127, fax 0746/293174, e-mail protocollo@aeaserviziambientali.it, aea@pec.aeaserviziambientali.it, sito www.aeaserviziambientali.it.
- 2. Principale attività esercitata:** Gestione impianti di depurazione, reti acquedottistiche e fognarie
- 3. Tipo di appalto:** Lavori
- 4. Procedura di appalto:** AFFIDAMENTO DIRETTO
- 5. Atto a contrarre:** Determinazione di aggiudicazione n.22 del 04/04/2022. ODA n. 1745 del 04/04/2022.
- 6. Operatore economico aggiudicatario:** 3D S.R.L.S.
- 7. Valore di aggiudicazione:** 44.735,48 €
- 8. Responsabile del procedimento:** Ing. Daniele Gentile

IL R.U.P.



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

N. 22 DEL 04/04/2022

Oggetto: Aggiudicazione d'urgenza dei lavori di sostituzione della nastropressa, nonché delle attività meccaniche, elettriche ed edili atte all'installazione della centrifuga presso il sistema di depurazione dell'impianto ex Cosilam di Villa Santa Lucia

Premessi i seguenti provvedimenti del GIP presso il Tribunale di Cassino, nell'alveo del procedimento penale R.G.N.R. 944/2020: ordinanza di sequestro dell'impianto di depurazione ex Cosilam di Villa Santa Lucia, con nomina dell'Amministratore Giudiziario, dott. Massimo Barillaro, emanata in data 20/09/2021, e le successive direttive generali, emanate in data 18/03/2021;

Posto che, in virtù dei suddetti provvedimenti giudiziari, la Società rientrava in possesso dell'impianto in data 18/03/2021, dopo esserne stata spogliata in data 20/09/2021, periodo durante il quale l'Amministrazione Giudiziaria non provvedeva all'installazione della centrifuga già disponibile presso l'impianto in oggetto;

Considerato che l'installazione della centrifuga, in ragione dell'improvvisa e imprevedibile rottura della nastropressa del sistema di depurazione dell'impianto in oggetto, assume oggi carattere di somma urgenza, onde prevenire problematiche dal punto di vista ambientale;

Premesso che l'ing. Daniele Gentile ha provveduto in data 01/04/2022 a far effettuare sopralluoghi presso l'impianto in oggetto alla Soc. 3D SRLS, P.IVA 02683160697;

Valutata l'offerta della suddetta Soc., loro rif. 26/2022 rev.0, ns. rif. 524/2022, ricevuta tramite email in data 01/04/2022 in seguito ai suddetti sopralluoghi, tramite la quale la stessa s'impegna ad eseguire i lavori di cui sopra per un prezzo complessivo pari ad € 44.735,48 (quarantaquattromilasettecentotrentacinque,48), IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza;

Visto il combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2, d.l. 77/2021, secondo il quale ai lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture inferiori a 139.000 euro, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Visto il d.lgs. 50/2011 e ss.mm.ii.;

Valutato che non sussistano motivi di esclusione della Soc. 3D SRLS ex d.lgs. 50/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 5 del Regolamento dell'Attività Contrattuale della Società;

SI DETERMINA

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

– di aggiudicare definitivamente i lavori di cui alle premesse alla 3D SRLS srl, P.IVA 02683160697, come da preventivo loro rif. 026/2022 rev.0, ns. rif. 524/2022, per un

prezzo complessivo di € 44.735,48 (quarantaquattromilasettecentotrentacinque,48), IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza;

– che per il procedimento in questione l'Ing. Daniele Gentile assuma il ruolo di RUP e l'ing. Filippo Giovannone, già Responsabile dell'Impianto in oggetto, il ruolo di Direttore dei Lavori.

Frosinone, lì 04/04/2022

Amministratore Delegato
Dott. Roberto Mastracci

